

060429

Testovací hlavice pro tepelné hlásiče, vč. akumulátoru a nabíječky**Výkonové parametry a charakteristické znaky**

- Pro funkční zkoušku není potřeba síťový kabel
- Přívod energie k napájení z nabíjecích NiCd akumulátorů v adaptéru výsuvné tyče
- Časově řízené ukončení zkušebního procesu po 120 sekundách, k vyloučení poškození hlásiče působením vyvíjeného tepla
- Odpojení hlavice hlásiče při nepoužívání po dobu 5 minut
- Nastavitelný úhel sklonu testovací hlavice pro optimální vyrovnání směrem ke zkoušenému hlásiči
- Výška při zkoušení do 6 m s výsuvnou tyčí, při použití výsuvného prodloužení až do 9 metrů
- Nadproudová ochrana pro akumulátor
- Indikace provozního stavu testovací hlavice dvojitou LED diodou (červená / zelená)
- Nabíjení akumulátoru ze sítě nebo ze zásuvky zapalovače cigaret v motorovém vozidle

Přístroj k funkční zkoušce hlásičů termomaximálních, hlásičů termodiferenciálních a multisenzorových hlásičů. Práh spouštěcí reakce do 90 °C. Proudové napájení testovací hlavice probíhá z NiCd akumulátorů v adaptéru mezi testovací hlavici a výsuvnou tyčí. Vhodný pro řady hlásičů S-3000 a 9x00 i IQ8Quad. Nabíjení akumulátoru probíhá z nabíječky, volitelně připojené na síť (115 V AC / 230 V AC) nebo na 12 V DC (zásuvka zapalovače cigaret v motorovém vozidle).

Technické údaje

Práh spouštěcí reakce	do 90 °C
Teplota okolního prostředí	+5 °C až +45 °C
Teplota skladování	-10 °C až +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	max. 85 % (bez orosení)
Časový interval nabíjení akumulátoru	cca 60 minut
Životnost akumulátoru	min. 500 cyklů nabíjení / vybíjení



Testovací hlavice, 2 tyče s akumulátorem, nabíječka

Příslušenství

060426	Výsuvné prodloužení
060427	Plastová výsuvná tyč
060431	Náhradní tyč s akumulátorem

060431

Náhradní tyč s akumulátorem

Náhradní tyč s akumulátorem pro testovací hlavici 060429.

805582

Přístroj k testování hlásičů kouře

Přístroj k testování hlásičů kouře slouží ke kontrole funkcí požárních hlásičů řady IQ8Quad a 9x00. Pomocí zkušební hlavice se rozprášením aerosolové mlhy kontroluje funkce detekční komory hlásiče kouře. Přístroj k testování hlásičů kouře je přizpůsoben na výsuvnou tyč č. v. 060427.



Dodává se bez výsuvné tyče