

789855

Zakrývací kryt hlásičů - uP

Pro hlásiče s adaptérem patice 781497 a 781498, k ochraně hlásičů při natěračských pracích, stříkání nebo podobných činnostech.



50 kusů

789856

Zakrývací kryt hlásičů - aP

Pro hlásiče s paticí, k ochraně hlásičů při natěračských pracích, stříkání nebo podobných činnostech.



50 kusů

769870.10

Testovací zařízení hlásiče kouře

Přístroj pro testování hlásiče kouře umožňuje rychlou a spolehlivou kontrolu funkce hlásičů kouře série 9x00 a IQ8Quad. Díky nepatrnému spouštěcímu tlaku mechaniky je možná i kontrola zavěšených hlásičů kouře. Řídící elektronika zajišťuje definovaný dávkovací impuls. Snadná výměna spreje a baterií.

Technické údaje

Provozní napětí
Zkušební kapacita

akumulátory 2 x 9 V (baterie)
cca 2 000 spuštění/sprej



Teleskopická tyč 769813



1x plechovka se zkušebním plynem 769070 a 2x baterie 9 V 018051

Příslušenství

769070 zkušební plyn
018051 baterie 9 V

769871

Souprava pro úpravu testovacího zařízení hlásiče kouře 769870

Pomocí soupravy pro úpravu (výr.č. 769871) lze přístroj pro testování hlásiče kouře (výr.č. 769870) přestrojít pro kontrolu funkce hlásičů kouře série IQ8Quad. Součástí soupravy je speciální kontaktní pružina pro kontrolu hlásiče kouře IQ8Quad a příslušný vlnovec. Po přestrojení/přestavbě je s pomocí přiloženého měchového adaptéru (výr.č. 769872) možná kontrola hlásičů kouře série 9x00.



1x měch pro IQ8Quad,
1x měchový adaptér pro 9x00,
1x kontaktní pružina a 3x zajišťovací kolíky

769872

Měchový adaptér pro sérii 9x00

Pro kontrolu hlásičů kouře série 9x00 testovacím přístrojem 769870 a 769870.10 je potřebný měchový adaptér 769872. Pomocí měchového adaptéru se redukuje vlnovec na průměr potřebný pro kontrolu hlásiče série 9x00.