


805553

**Vlastnosti**

- Nehořlavá látka uvolňující CO
- Vytvoření malého množství CO
- Vytvoření CO pouze během testu
- Žádné skladování CO nádob pod tlakem - žádné nebezpečné zboží
- Mnohem vyšší výkonnost ve srovnání se sprejovou nádobou

CO kapsle pro testovací přístroj 805551

Náhradní kapsle CO (TC3) pro testování hlásičů se senzory oxidu uhelnatého (CO). Speciálně pro multisenzorový hlásič IQ8Quad 802473 (s CO senzorem). Vhodná pro multifunkční testovací přístroj 805551.



Multisenzorový hlásič OTG IQ8Quad 802473 se testuje buď pomocí zkušební plynu 060430.10, vhodného pro testovací přístroj 805582, nebo pomocí kapsle 805552, vhodné pro multifunkční testovací přístroj 805551. Výr. č. 802473 je certifikován u VdS jako kouřový hlásič, pro testování CO elektrochemického senzoru je nutné použít zkušební plyn.

805582

**Testovací přístroj kouřových hlásičů**

Přístroj pro testování hlásičů kouře slouží ke kontrole funkcí požárních hlásičů řady IQ8Quad a 9x00. Pomocí zkušební hlavice se rozprášením aerosolové mlhy kontroluje funkce detekční komory hlásiče kouře.

Přístroj k testování hlásičů kouře je přizpůsoben na výsuvnou tyč č. výr. 060427.



Dodává se bez teleskopické tyče.

Příslušenství

060426 Prodloužení teleskopické tyče

060427 Plastová teleskopická tyč

805584

**Kouřový testovací plyn 805582**

Pro hlásiče IQ8Quad, vhodný pro přístroj k testování hlásičů kouře 805582.

Technické údaje

Obsah	250 ml (jedna nádoba)
-------	-----------------------



Vhodné i pro ionizační hlásiče řady 9X00.
Patří do skupiny nebezpečné zboží (aerosoly / plyny, hořlavé, UN1950).
Nahrazuje položku 060430.10.

805583

**CO zkušební plyn pro přístroj k testování hlásičů kouře 805582**

Zkušební plyn k testování hlásičů kyslíčnicku uhelnatého (CO). Speciálně pro multisenzorové hlásiče OTG IQ8Quad 802473, vhodný pro přístroj k testování hlásičů kouře 805582.

Technické údaje

Obsah	250 ml (jedna nádoba)
-------	-----------------------



Multisenzorový hlásič OTG IQ8Quad 802473 se zkouší zkušebním plynem 060430.10, vhodným pro přístroj k testování hlásičů kouře 805582. Výrobek 802473 je schválen VdS jako hlásič kouře, pro kontrolu elektrochemického CO senzoru je nutné použít zkušební CO plyn.