

805601.10

IQ8Wireless bezdrátový univerzální interface, červený



Vlastnosti

Bezdrátový univerzální interface je vhodný pro:

- IQ8 tlačítkové hlásiče, modul elektroniky, velký (výr.č. 804905/804906)
- IQ8 tlačítkové hlásiče, malé (výr.č. 804971).
- IQ8 tlačítkové hlásiče, modul elektroniky ,malý (výr.č. 804955). Pouze s montážním rámečkem (obj.č. 704967)
- IQ8Quad hlásiče s integrovanými signalizačními zařízeními
- IQ8Alarm signalizační zařízení (obj.č. 8073xx)

Vlastnosti univerzálního bezdrátového interface:

- adresná identifikace připojeného zařízení na ústředně EPS
- pravidelná kontrola funkce připojeného zařízení
- hlášení poruchy do ústředny (EPS) při odstranění připojeného zařízení
- indikátor provozního režimu připojeného zařízení
- jednoduchá výměna baterie pomocí přiloženého multifunkčního klíče
- průběžná kontrola stavu baterie, včasná signalizace výměny baterie do ústředny (EPS)

Certifikace G 206092

Univerzální bezdrátový interface umožňuje bezdrátové připojení malého i velkého tlačítkového hlásiče IQ8 prostřednictvím rádiové trasy na esserbus®/esserbus®-PLus. Interface připojí pomocí bezdrátového koppleru nebo bezdrátové brány tlačítkový hlásič IQ8 na esserbus®/esserbus®-PLus. Ty se pak stanou plnohodnotnými účastníky kruhové sběrnice s možností individuální adresace.

Technické údaje

Provozní napětí	4 x 3,6 V baterie
Odběr proudu	cca 30 µA
Provozní doba baterií	cca 3 roky
Dosah uvnitř	max. 30 m
Dosah venku	max. 300 m
Frekvenční pásmo 1	16 kanálů na 433 MHz
Frekvenční pásmo 2	7 kanálů na 868 MHz
Přenosová rychlost	19,2 Kbit/s
Provozní teplota	-5 °C ... 55 °C
Teplota skladování	-20 °C ... 70 °C (bez baterií)
	15 °C ... 35 °C (s bateriemi)
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 42
Materiál	PC / ASA plast
Barva	červená, podobná RAL 3020
Hmotnost	cca 285 g (s bateriemi), bez příslušenství
Specifikace	EN 54-18:2005/-25:2008
Rozměr	Š: 135 mm V: 135 mm H: 20 mm (bez příslušenství)
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20623130701



Pro instalaci malého tlačítkového hlásiče na univerzální bezdrátový interface je nutné použít montážní rámeček obj. č. 704967! Pro instalaci hlásičů IQ8Quad s integrovanými signalizačními zařízeními je nutné použít krycí rámeček obj.č. 805604 a standardní IQ patici obj.č. 805590. Pro instalaci signalizačních zařízení IQ8Alarm je nutné použít redukční rámeček obj.č. 805603 (sada červeného a bílého rámečku)

Používané baterie jsou součástí certifikátu přístroje podle EN 54 a jsou specifikovány výrobcem. S rádiovými komponenty IQ8Wireless smějí být použity jen baterie s obj. č. 805597. Při použití jiných než námi specifikovaných baterií ztrácí výrobek certifikát .



4 ks lithiové baterie 3,6 V (obj.č. 805597).

Příslušenství

704967 Montážní rámeček pro malé tlačítkové hlásiče

805603 Montážní rámeček pro IQ8Alarm

