

EVPÜ

ES - CERTIFIKÁT ZHODY

č. 00015/101/1/2008/CE

z 22. januára 2008

Objednávateľ

HDSecurity s.r.o.

Hviezdna 38, 821 06 Bratislava, SR

Výrobca

SEFI

Rue René Cassin – BP 908 17, 45308 Pithiviers, Francúzsko

Výrobok

Elektrická požiarňa signalizácia – Ústredňa EPS

Typ

HEPHAIS 128

Vzorka splnila základné bezpečnostné požiadavky nasledovných Smerníc EÚ, uvedených v "Nariadeniach vlády SR" v znení neskorších predpisov:

Smernica LVD 2006/95/EC - NV SR 308/2004 Z. z.

Smernica EMC 2004/108/EC - NV SR 194/2005 Z. z.

Vzorka výrobku bola vyskúšaná a je v zhode s nasledovnými použitými normami a / alebo technickými špecifikáciami:

STN EN 60950-1: 2007

STN EN 55022: 2007

STN EN 61000-3-2: 2006

STN EN 61000-3-3: 2000 + A1: 2003 + A2: 2006

Výsledky skúšok a zistení sú uvedené v Záverečnom protokole č. 00800P/2008/C zo dňa 22. 01. 2008.

Certifikát potvrdzuje, že zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a účelom uvedených Nariadení vlády SR / normami.

Platnosť certifikátu je obmedzená do:

21. januára 2011



Ing. Karol Glamoš
Riaditeľ AO SKTC 101

Označenie



môže byť použité iba v prípade, že je preukázaná zhoda s príslušnými smernicami Európskej Komisie.

Akkoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku, systéme kvality a dodatky k hore uvedeným technickým a právnym predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

014418

EVPÜ a.s., Trenčianska 19, SK-018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, www.evpu.sk